

Albignasego 01 gennaio 2010

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PRODOTTO: TUBO SPIRALATO GIALLO IN PVC "TECNOGAS"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI 7129 e UL 94

Dichiariamo che il prodotto in oggetto sottoposto a prove di laboratorio è stato classificato in classe estinguenza UL 94 V-0 e pertanto rispondente ai requisiti delle norme UNI 7129 punto 2.3 e seguenti per la protezione e l'isolamento dei tubi per il trasporto gas combustibili.

TECNOGAS SRL

